

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА.


ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЁРСКОМ,
ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес: 397160, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88.

e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru Телефон, факс: 6-31-22, 6-27-33

ОКПО 01661241, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/360402001



Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510642 от 10 октября 2012 г.
Дата включения в реестр 06.07.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 10284 П
от 14 декабря 2017г

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая

ЗАКАЗЧИК: Администрация Нехаевского сельского поселения Нехаевского муниципального района
403171 Волгоградская область, Нехаевский район, станица Нехаевская, ул. Ленина, 47.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 12 декабря 2017 15 час. 30 мин.

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 12 декабря 2017 16 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 12 декабря 2017 - 13 декабря 2017

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие п. 3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», микробиологические показатели.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): Администрация Нехаевского сельского поселения Нехаевского муниципального района
403171 Волгоградская область, Нехаевский район, станица Нехаевская, ул. Ленина, 47.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): водоразборная колонка
Волгоградская область, Нехаевский район, станица Нехаевская, ул. заречная.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): AP 10284 5.П.1.

ТАРА, УПАКОВКА: стерильный флакон


ИД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Проба отобрана представителем объекта Фесенко В.А. главным инженером. Договор № 951 от 21.03.2017г. Протокол отбора проб № 2979.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Руководитель (заместитель) ИЛ:

М.П.




Ю.А. Бирюкова
С.В. Милашова

Код образца (пробы)		АР 10284 5.П.1.			
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Регистрационный №	Определяемые показатели	Результат испытания	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3.4)	ИД на методы испытания
1	2	3	4	5	6
№ 277	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100мл	
	Общее микробное число (ОМЧ)	0	не более 50	КОЕ/мл	
Испытания проводили:					
Должность		Подпись		ФИО	
Врач бактериолог				Е.В. Сафонова	

Протокол испытаний № 10284 5. П.1.
 Общее количество страниц 2: страница 2
 Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу)
 и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ.